

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/59, modifié)

N° RA13-0253

Valable 5 ans à compter du 11 septembre 2013

Matériau présenté par : GEOLAM MANAGEMENT GmbH
Dufourstrasse 55
8702 ZOLLIKON
SUISSE

Marque commerciale : Geolam WHS Soleo 10.3

Description sommaire :

Profilé en aluminium revêtu par co-extrusion d'une couche décorative en bois composite ignifugée composée de résine polypropylène mélangée à de la fibre de bois.

Référence du profilé présenté : « Soléo 10 ».

Masse linéique mesurée : environ 1977 g/m.

Épaisseur nominale des parois extérieures d'aluminium : 1,10 mm.

Épaisseur mesurée de résine de bois : environ 1,30 à 1,60 mm.

Largeur nominale : 128 mm.

Épaisseur nominale totale : 53 mm.

Coloris : imitation bois Palissandre.

Nature de l'essai : Essai par rayonnement

Classement :

M1 valable pour une gamme d'épaisseurs de résine de bois de 1,3 à 1,6 mm et pour une épaisseur totale de profilé de 53,0 mm

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori.
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA13-0253 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens des articles L 115-27 à L 115-33 et R 115-1 à R 115-3 du code de la consommation.

Champs-sur-Marne, le 11 septembre 2013

**Le Technicien
Responsable de l'essai**



Mickaël GOULE

**Le Chef du Laboratoire
Réaction au Feu**



Nicolas ROURE

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | www.cstb.fr

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS